

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа исполнительной власти
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в филиале
 И.В. Саахее
М.П.

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 160/26 «04» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества выделенных под организацию лагеря труда и отдыха «Кубанцы» (на 10 человек), на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени Н.И. Кондратенко по адресу: 352030, Краснодарский край, р-н Кушевский, ст-ца Кушевская, ул. Ветвистая, д. 20 (нежилые помещения: здание литер А, 1й этаж: инв. № 52, 76, 96, 108, 109, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 148, 149, 156, 158, 162, 164, 176, 182 ; литер А 2й этаж: инв. № 194, 229 ; литер А 3й этаж: инв. № 263, 286, 287, 288, 289, 291, 310) без организации сна и с организацией питания для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной компании 2025г.

Производство экспертизы начато: 04.04.2025г. 08-00 час.

Производство экспертизы окончено: 04.04.2025г. 11-00 час.

1. **Основание:** заявление директора МАOU СОШ №1 им. Н.И. Кондратенко, зарегистрированное в установленном порядке в Кушевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 220/160/ОИ от 02.04.2025г.

2. **Заявитель:** муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н.И. Кондратенко

Юридический адрес: 352030, Краснодарский край, р-н Кушевский, ст-ца Кушевская, ул. Красная, д.1

ИНН: 2340013025

ОГРН: 1022304241409

Фактический адрес: 352030, Краснодарский край, р-н Кушевский, ст-ца Кушевская, ул. Ветвистая, д. 20

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:

 филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

- раздел I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел II п. 3, 4, 6 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- Приказ об открытии лагеря труда и отдыха «Кубанцы» № 158 от 25.03.2025г.
- режим дня ЛТО «Кубанцы»
- Копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 15.03.2023г на осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер № Л035-01218-23/00244531.
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность №23.КК.03.000.М.000368.03.23 от 14.03.2023 Управления Роспотребнадзора
- Копия выписки из ЕГРЮЛ №Ю09965-25-42817110 от 26.03.2025.
- Приложение к приказу (перечень помещений, закреплённых базе МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко под размещение ЛТО «Кубанцы»).
- Копия технического паспорта МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко, выполненный отделом ГБУ КК «Крайтехинвентаризация- Краевое БТИ» по Кушевскому району.
- Копия Устав МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко, утвержденный 12.11.2024г. начальником УО АМО Кушевский район.
- копия договора № 67 об организации медицинского обслуживания обучающихся МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко, с ГБУЗ «Кушевская ЦРБ» МЗ КК от 29.01.2024 года.
- Копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 21.02.2024г №ЛО41-00110-23/00555278 от 12.11.2020 на осуществление медицинской деятельности, ГБУЗ «Кушевская ЦРБ» МЗ КК.
- копия договора № ЦГ2500366 от 24.02.2025г. с Кушевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке.
- Копия типового договора №304 холодного водоснабжения от 23.01.2025 с ООО «ИВ-консалтинг».
- Копия договора № 15-ЖБО/25 на транспортирование жидких бытовых отходов от 24.01.2025г. с ИП Ключниченко А.И.
- Копия контракта № 407-БЮ-КУ-25 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 24.02.2025г. с ООО «ЭкоЮг».



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

- Копия программы производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при организации питания детей в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 1 имени Н.И. Кондратенко, утверждена директором MAOY COШ № 1 им. Н.И. Кондратенко.
- Копия акта обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), выполненный ООО Электробыт от 17.04.2024г.
- протокол лабораторных испытаний воды питьевой № 23-01-26/05549-25, 23-01-26/05551-25 от 01.04.2025г., протоколы измерений: световой среды № 23-01-26/06088-01-25 от 02.04.2025г., микроклимата № 23-01-26/06076-01-25 от 02.04.2025г., выполненные АИЛ Кушевского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514852 от 12.08.2015г.).
- информационное письмо № 120, № 122, №116, № 118 от 26.03.2025г директора MAOY COШ № 1 им. Н.И. Кондратенко
- акт санитарно-эпидемиологического обследования лагеря от 03.04.2025г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов: в соответствии с Приказом директора № 158 от 25.03.2025г в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 1 имени Н.И. Кондратенко (Далее Учредитель) запланировано открытие ЛТО «Кубанцы» без организации сна и с организацией питания для возрастного состава детей с 14^м до 17^м лет – 10 человек, в одну смену, сроком с 04.06.2025г. по 30.06.2025г. Режим работы лагеря: с 8:00ч до 14:00ч. Пребывание обучающихся в учреждении более 4-х часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед).

Посещение детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в лагере не предусмотрено (письмо директора).

Согласно письму директора не допускается привлекать детей к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильников, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.

MAOY COШ № 1 им. Н.И. Кондратенко, имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № Л035-01218-23/00244531 выданную министерством образования и науки Краснодарского края и санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.03.000.М.000368.03.23 от 14.03.2023г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю. Учреждение осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, представлена программа производственного контроля.

Территория.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, имеет два въезда со стороны центрального входа и хозяйственной зоны.

На основании письма директора MAOY COШ № 1 им. Н.И. Кондратенко представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов;

Кушевский

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

		обработки	
А (1 этаж)	123	Овощной цех вторичной обработки	9,2
А (1 этаж)	124	Тарная, моечная	4,6
А (1 этаж)	125	Помещение отходов	3,6
А (1 этаж)	116	Гардероб для персонала	12,0
А (1 этаж)	142	Душевая для персонала	1,8
А (1 этаж)	126	Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря	2,2
А (1 этаж)	127	Кладовая сухих продуктов	9,2
А (1 этаж)	128	Складское помещение	7,2
А (1 этаж)	129	Помещение охлаждаемых камер	19,1
А (1 этаж)	143	Санузел для персонала	40,2
А (1 этаж)	136	Горячий цех	31,2
А (1 этаж)	132	Холодный цех	7,5
А (1 этаж)	133	Хлеборезка	3,8
А (1 этаж)	130	Моечная столовой посуды	16,9
А (1 этаж)	131	Раздаточная	10,2
А (1 этаж)	135	Моечная кухонной посуды	8,4
А (1 этаж)	137	Помещение обработки яиц	4,9
А (1 этаж)	138	Кладовая	15,2
А (1 этаж)	140	Мясо-рыбный цех	10,0
Помещения медицинского блока			
А (1 этаж)	76	Кабинет врача	31,6
Подсобные и вспомогательные помещения (санузлы, комната уборочного инвентаря и т.д.)			
А (3 этаж)	289	Умывальник для девочек	8,1
А (3 этаж)	288	Санузел для девочек	10,7
А (1 этаж)	158	Санузел для девочек	8,1
А (1 этаж)	164	Санузел для девочек	8,1
А (1 этаж)	156	Санузел для мальчиков	8,1
А (1 этаж)	162	Санузел для мальчиков	8,1
А (3 этаж)	287	Санузел для мальчиков	10,5
А (3 этаж)	286	Санузел для мальчиков	7,6
А (1 этаж)	96	Комната уборочного инвентаря (для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств)	8,7
А (2 этаж)	229	Помещение для хранения уборочного инвентаря	9,3
А (3 этаж)	310	Санузел для персонала	5,3
А (3 этаж)	291	Помещение для хранения уборочного инвентаря	9,1
А (1 этаж)	182	Помещение для хранения уборочного инвентаря	5,5



Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенных под размещение лагеря, с учётом списочного состава (10 детей), соответствуют гигиеническим требованиям.

Оборудование.

Помещения для пребывания детей (игровые) обеспечены мебелью (столами, стульями) в соответствии с их ростом и возрастом.

Мебель (столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула.

Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Гардеробная (помещение для просушивания одежды и обуви) оборудовано вешалками, скамьями, полками для обуви.

В основных помещениях (игровые, обеденный зал, медицинский кабинет) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркулятор).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания помещений.

Согласно результатам лабораторных измерений параметров микроклимата в помещениях пребывания детей (игровые) (протокол № 23-01-26/06076-01-25 от 02.04.2025г., выполненный АИЛ Кушевского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514852 от 12.08.2015г.), в пределах нормируемых показателей, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Окна игровых оборудованы солнцезащитными тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника или подъемно-поворотными жалюзи.

Москитными сетками оборудованы все открываемые окна: помещения пребывания детей, обеденный зал и пищеблок.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется с помощью термометров.

Освещение в помещениях естественное за счет окон (остекление окон выполнено из цельного стекла, отсутствуют трещины и иное нарушение целостности стекла) и искусственное. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами одного типа. Осветительные приборы в помещениях пребывания детей имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале имеют защитную светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемые. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Уровни искусственной освещенности в помещениях пребывания детей (игровые) соответствуют требованиям гигиенических нормативов, протокол измерений № 23-01-26/06088-01-25 от 02.04.2025г., выполненный АИЛ Кушевского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514852 от 12.08.2015г.).

Отделка помещений пребывания детей (игровые): полы — паркетная доска, стены — водно-дисперсионное окрашивание.

Помещения пищеблока полы и стены облицованы плиткой.

Санитарные узлы для детей: полы и стены облицованы плиткой.

Полы помещений не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом.



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Инженерные коммуникации.

Водоснабжение здания: холодное централизованное (представлен типовой договор №304 холодного водоснабжения от 23.01.2025г. с ООО «ИБ-консалтинг»).

Горячее водоснабжение — автономное от собственной котельной, также установлены 9 электроводонагревателя накопительного типа на пищеблоке, в медицинском кабинете.

Горячим водоснабжением оборудованы умывальные раковины туалетных комнат, умывальные раковины перед входом в обеденный зал, пищеблок, медицинский кабинет.

Отопление — централизованное. Отопительные приборы доступны к влажной уборке, ограждения из древесно-стружечных плит не используются.

Вентиляция помещений пребывания детей (игровые), актовый зал, библиотека, спортивный зал, медицинский кабинет через окна, двери; туалетные комнаты через вентиляционные каналы.

Каждая группа помещений (складские, производственные, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции.

Питьевой режим организован за счет питьевых фонтанчиков (5 шт.), которые установлены на 1 этаже здания.

Результаты лабораторных исследований воды питьевой соответствуют требованиям гигиенических нормативов, протокол лабораторных испытаний № 23-01-26/05549-25, 23-01-26/05551-25 от 01.04.2025г, выполненный АИЛ Кушевского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514852 от 12.08.2015г.).

Водоотведение осуществляется в водонепроницаемые выгребные ямы, закрытые крышкой. Заключен контракт №15 – ЖБО/25 на транспортирование жидких бытовых отходов на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов от 24.01.2025г. с ИП Ключниченко А.И. (копия представлена). На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

Для соблюдения правил личной гигиены детей под организацию лагеря выделено 7 сан.узла, в том числе для девочек - 3, для мальчиков - 4:

кол-во унитазов в сан.узле для мальчиков (1 унитаз на 30 мальчиков): 6, писсуаров - 6

кол-во умывальных раковин в сан.узле для мальчиков (1 умывальник на 30 человек): 6

кол-во унитазов в сан.узле для девочек (1 унитаз на 20 девочек): 12

кол-во умывальных раковин в сан.узле для девочек (1 умывальник на 30 человек): 8

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, сиденьями на унитазах. Писсуары в санузле для мальчиков оборудованы перегородками. Умывальные раковины с подводом горячей и холодной воды, обеспечены мылом, электрополотенцами.

Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов. Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (10 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Для персонала выделен отдельный санитарный узел (инв. № 310 – 5,3 кв.м), оборудованный унитазом, умывальной раковиной, с подводом горячей и холодной воды, оснащен мусорным ведром, держателем для туалетной бумаги, сиденьем на унитаз.

Медицинский кабинет: на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей в ПЛДП «Счастливая планета детства» представлен договор № 67 об организации медицинского обслуживания от 29.01.2024г, согласно которому за школой закреплен участковый-педиатр и медицинская сестра, находящаяся в штате больницы. Представлена лицензия №ЛО41-00110-23/00555278 от 12.11.2020г. на осуществление медицинской деятельности, ГБУЗ «Кушевская ЦРБ» МЗ КК.

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Помещение оснащено столом, стулом, кушеткой, шкафом для медикаментов, раковиной для мытья рук с подводом горячей и холодной воды, прибор по обеззараживанию воздуха (рециркулятор).

Пищеблок.

Организация питания организована на базе МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко. Режим питания: 2-х разовое (завтрак и обед). Столовая на сырье.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Технологическое и холодильное оборудование (в наличии 13-среднетемпературных, 4 низкотемпературный) исправно и способно поддерживать температурный режим, холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

Работы с тестом не осуществляются (хлебо-булочные изделия промышленного изготовления).

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Количество одновременно используемой столовой посуды и столовых приборов соответствует списочному составу детей в лагере.

Приборы для обеззараживания воздуха установлены в холодном, овощном, мясо-рыбном цехах.

Курочкин

На оказание дератизации, дезинсекции и аккарицидной обработки представлен контракт №ЦГ 2500366 от 24.02.2025г. с Кушевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

7.Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество выделенное под организацию лагеря труда и отдыха «Кубанцы» (на 10 человек), на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени Н.И. Кондратенко по адресу: 352030, Краснодарский край, р-н Кушевский, ст-ца Кушевская, ул. Ветвистая, д. 20 (нежилые помещения: здание литер А, 1й этаж: инв. № 52, 76, 96, 108, 109, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 148, 149, 156, 158, 162, 164, 176, 182 ; литер А 2й этаж: инв. № 194, 229 ; литер А 3й этаж: инв. № 263, 286, 287, 288, 289, 291, 310) без организации сна и с организацией питания для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной компании 2025г. соответствуют требованиям:

- раздел I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел II п. 3, 4, 6 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом, врач по общей гигиене



Пожиленкова Т.Н.



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»